

100



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y Suministros

RNC: 401007606 Orden de Compra

Suplidor : AIRES DOMINICANOS SRL Rnc : 130045895 Contacto : Dirección : AV. SAN MARTIN , ESQ. DELGADO, DON BOSCO Teléfono : 809-686-6300/2889 Fax : 809-682-1525 E-mail :	No. Documento : OC-2026-9937 Fecha de Emisión : 09/02/2026 Concepto : 02-SUMINISTRO
--	---

Condición : Crédito		Días Límite de Pago :		Fecha de Entrega : //		Moneda : DOP - Pesos RD\$			
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto	
3-162	RELAY TERMICO (90-150A) CLASE-10 (CHILLERS #1 Y 2)	UND	2.00	10,169.49	20,338.98	0.00	3,661.01	23,999.99	
3-162	TERMOPROTECTOR DE COMPRESOR (CHILLERS # 1 Y 2)	UND	2.00	24,576.27	49,152.54	0.00	8,847.45	57,999.99	

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 98 / 100

Observaciones :

FACTURAR A FAVOR DE LA CAMARA DE DIPUTADOS RNC: 401-00760-6 PROCESO NO. CD-DAF-CD-0036-2026 ADQUISICION PIEZAS PARA LOS CHILLERS #1 Y 2

Total Bruto	:	69,491.52
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	69,491.52
Impuesto	:	12,508.46
Total Neto	:	81,999.98

Preparado Por: YSENA



SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

No.Expediente

CD-DAF-CD-0036-2026

No.Documento

ECO-202602-12

Primer Período

Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

Nombre del Producto: ADQUISICION PIEZAS PARA LOS CHILLERS #1 Y 2

Descripción	U. Medida	Cantidad
RELAY TERMICO (90-150A) (CHILLERS #1 Y 2)	UND	2.00
TERMOPROTECTOR DE COMPRESOR (CHILLERS # 1 Y 2)	UND	2.00

Información General

Datos Técnico/Físicos:

Norma de calidad:

Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia, deberán descargar desde la página web de la institución www.camaradediputados.gob.do o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 09/02/2026 .

Las propuestas serán recibidas el 09/02/2026 hasta 09/02/2026 Correo: ysena@camaradediputados.gob.do
Contacto: 809-535-2626 Exr. 3113 Yonatan Sena.



No. Documento

SC-202602-40

Primer Período

09/02/2026

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202602-40
Objeto de la Compra : ADQUISICION PIEZAS PARA LOS CHILLERS #1 Y 2
Rubro : Refrigeración industrial
Planificada : NO

Detalle de Items

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-162	RELAY TERMICO (90-150A) (CHILLERS #1 Y 2)	UND	2.00	12,000.00	24,000.00
2	3-162	TERMOPROTECTOR DE COMPRESOR (CHILLERS # 1 Y 2)	UND	2.00	29,000.00	58,000.00
Total Neto						82,000.00





Cámara de Diputados de la República Dominicana

03 de febrero de 2026


Lic. Elvira Méndez Medina
Secretaria General Administrativa

Asunto: Informe

Muy cortésmente me dirijo a usted para informarle que los relays y termoprotectores de los chillers #1 y #2 están presentando problemas debido al tiempo de uso. esto provoca que los equipos se apaguen constantemente y por ende tengamos que resetearlos.

Le recuerdo que ya estos equipos tienen 11 años de uso ininterrumpido y estas piezas tienen el mismo tiempo, por lo antes expuesto, solicito que a través de la empresa que tiene el contrato de mantenimiento sean reemplazadas.

Muy Atentamente,


Ing. Luis Núñez Rodríguez
Enc. De Climatización, SS:GG.

