

3CD



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Departamento de Tecnologías de La  
Información y Comunicación

Santo Domingo, D. N.  
01 de mayo del 2026



*Coapra*

**Señor**  
**Lic. Alfredo Pacheco,**  
Presidente de la Cámara de Diputados  
Su despacho.

**Vía : Licda. Elvira Méndez**  
Secretaria Administrativa

Honorable Señor Presidente:

Después de un cordial saludo, nos dijimos a usted con la finalidad de solicitarle el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Monitoreo en general y la habilitación de varias cámaras y los NVR, que están fuera de servicio en nuestra institución.

Actualmente, dicho sistema presenta un tiempo considerable sin recibir las revisiones técnicas correspondientes, lo que afectar su correcto funcionamiento y en consecuencia, comprometer la seguridad y el control de las operaciones institucionales.

En ese sentido, consideramos de suma importancia realizar una evaluación general del sistema, que incluya la verificación de cámaras, cableado y demás componentes asociados, con el objetivo de garantizar su óptimo desempeño y prolongar su vida útil.

Reiterándonos a sus órdenes, para ofrecerle cualquier información, que considere necesaria, le saluda.

Atentamente,

**Ing. Nidia Amador**  
Directora



*05 MAY 2026*  
*[Signature]*

Anexo: Carta solicitud de la Unidad de Monitoreo




CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Monitoreo

Santo Domingo, D. N.,  
01 de mayo del 2026

Coronel. José L. Santos Almonte E.R.D.  
**Director Seguridad**  
Su Despacho



Distinguido coronel Santos:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que sea solicitado un mantenimiento a la unidad de monitoreo con carácter de urgencia ya que se está teniendo problema con la entrada y salida de (2) de los NVR y a la vez sean habilitada varias cámaras que están fuera de servicio.

Nota: enviar esta solicitud al departamento de tecnología para que ellos les den el servicio correspondiente a la unidad de monitoreo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Rafael Paulino

**Supervisor de Seguridad**  
**Unidad de Monitoreo**



**Departamento de Seguridad**

Santo Domingo, D.N.  
01 de mayo del 2026.

**Número 2026-070:**

Al : **Licdo. ALFREDO PACHECO OSORIA,**  
Presidente de la Cámara de Diputados.

Vía : **Licda. ELVIRA MÉNDEZ MEDINA,**  
Secretaria General Administrativa.

Del : Encargado de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Asunto : Informe parte diario del Circuito Cerrado de Televisión  
(CCTV) Monitoreo.

Anexo : Oficio s/n, de fecha 01-05-2026, del Sargento Mayor,  
**EDDUYN DE LA CRUZ AYBAR, ERD,** Militar de turno  
En la sección de monitoreo (CCTV).

1.- Respetuosamente informo que, siendo aproximadamente las 08:00 horas del día de la fecha, esta oficina recibió el informe de la sección del Circuito Cerrado de Televisión "CCTV", Monitoreo, según se puede apreciar en el anexo, notificando las novedades que están presentando las cámaras de video vigilancia y las observaciones recomendadas a una de ellas.

2.- Por las razones antes expuestas en el informe anexo, les recomendamos, salvo su mejor parecer, que esta comunicación sea tramitada a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para los fines procedentes.

3.- Lo que informo para su conocimiento y fines que esa superioridad estime de lugar.

**JOSE LUIS SANTOS ALMONTE, M. M.**  
Coronel, ERD., (DEM)

SA/rf.



Santo Domingo, D.N.  
01 de mayo del 2026.

Al : Encargado de Seguridad Cámara de Diputados.  
Del : Servicio Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).  
Asunto : Parte diario del CCTV.

1-. Respetuosamente informo que, durante el turno de servicio en el CCTV., comprendido desde las 08:00 horas del día 30 de abril, hasta la misma hora del día 01-05-2026, se identificaron las siguientes novedades:

- a) La cámara D-18, NVR 4, ubicada en el área del tanque de gas del restaurante, salió de servicio aproximadamente a las 15:11 horas del día 5-3-2026, y sigue presentando fallas (no visualiza).
- b) La cámara PTZ, ubicada en la calle Paul Harris con Hipólito Herrera, requiere de mantenimiento ya que la misma no apaga el infrarrojo y las imágenes se visualizan en blanco y negro.
- c) La cámara D-44, NVR 1, ubicada en la entrada del helipuerto, salió del servicio a las 11:54 horas del día 12-3-2026, sigue presentando fallas.
- d) La cámara No. D13 NVR 4 ubicada en parqueo, (P9) salida de suministro salió de servicio 20:37 P.M del 14-3-2026 y está presentando fallas.
- e) La cámara No. D-26, NVR 4 ubicada en la cabina de la asamblea salió de servicio aproximadamente a las 08:47 A.M del día 17-3-2026 sigue presentando fallas,

NOTA I: La cámara No D-10 NVR 4 Ubicada área sala de lactancia se encuentra grabando, pero se visualiza la pantalla en negro.

Lo que informo para su conocimiento y fines de esa superioridad estime lugar.

  
**EDDUYN DE LA CRUZ AYBAR,**  
Sgto. Mayor, ERD.



No.Documento

SC-202605-206

Primer Período  
06/05/2026

**CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA**  
**Solicitud de Compra**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202605-206  
Objeto de la Compra : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV (Cámara de seguridad)  
Rubro : Informática  
Planificada : NO

**Detalle de Items**

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	29-1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV (Cámara de Seguridad)	UND	1.00	184,070.00	217,202.60
2	29-1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR	UND	5.00	5,500.00	32,450.00
<b>Total Neto</b>						<b>249,652.60</b>



Coordinador de Compras y Contrataciones

No.Expediente

CD-DAF-CD-00140-2026

No.Documento

ECO-202605-9

Primer Período

## Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

**Nombre del Producto:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV (Cámara de seguridad)

Descripción	U. Medida	Cantidad
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV (Cámara de Seguridad)	UND	1.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR	UND	5.00

### Información General

#### Datos Técnico/Físicos:

#### Norma de calidad:

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán descargar desde la página web de la institución [www.camaradediputados.gob.do](http://www.camaradediputados.gob.do) o desde el portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do) a partir del día 06/05/2026 .

Las propuestas serán recibidas el 06/05/2026 hasta 07/05/2026 Correo: [mramirez@camaradediputados.gob.do](mailto:mramirez@camaradediputados.gob.do)  
Contacto: 809-535-2626 Ext.3142 **Elio Manuel Ramirez.**



**CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA**  
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y  
Suministros

**RNC: 401007606**  
**Orden de Compra**

Suplidor : WANDER SOLUCION, SRL Rnc : 132572998 Contacto : WANDER FRANYELIS Dirección : C/ ALTAGRACIA, SABANA PERDIDA Teléfono : 829-389-3871 Fax : E-mail : wandercctv@hotmail.com	No. Documento : <b>OC-2026-10176</b> Fecha de Emisión : 07/05/2026 Concepto : 01-COMPRA DE INVENTARIO - Suministro
--	--

Condición : Crédito	Días Límite de Pago :	Fecha de Entrega : //	Moneda : DOP - Pesos RD\$
---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
29-1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV (Cámara de Seguridad) Incluye productos man	UND	1.00	184,070.00	184,070.00	0.00	33,132.60	217,202.60
29-1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR	UND	5.00	5,500.00	27,500.00	0.00	4,950.00	32,450.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 60 / 100

Observaciones :

PROCESO-CD-DAF-CD-140-2026, SERVICIOS MANT. SISTEMA CCTV (Camara de Seguridad)

Total Bruto	:	211,570.00
Descuento	:	0.00
<b>Sub-Total</b>	:	<b>211,570.00</b>
Impuesto	:	38,082.60
<b>Total Neto</b>	:	<b>249,652.60</b>

Preparado Por : M. RAMIREZ  
 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros

Secretaría General Administrativa